ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ Α–Α'



ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΜΗ Α–Α



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Αγωγός HDPE Φ280 10atm
2. Συστολικό ταυ 280/50 (ductile iron)
3. Χυτοσιδηρά δικλείδα λυμάτων DN 50 10atm
4. Χυτοσιδηρά δικλείδα λυμάτων DN 80 10 atm
5. Τεμάχιο DN 90 SDR11 MRS 10 (PE100 10atm)
6. Ηλεκτρομούφα PE+λαιμός φλάντζας DN 90
7. Βαλβίδα εισαγωγής/εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας DN50
8. Κάλυμμα φρεατίου D600 (ductile iron)
9. Συστολικό ταυ έκκεντρο (ductile iron) 280/90
10. Χυτοσιδηρά καμπάνα για εξωτερικό χειρισμό δικλείδων
11. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας DN 3'' εξαγωγής αέρα από το φρεάτιο
12. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας DN 3'' εισαγωγής αέρα στο φρεάτιο
13. Γαλβανισμένο πώμα με πλέγμα προστασίας στομιου ωλήνων
14. Μόνωση με ασφαλιτική επάλειψη
15. Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 , με στεγανωτικό μάζης και οπλισμό 2Φ8/15#
16. Σκυρόδεμα καθαριότητος C8/10
17. Κοίλωμα αποστράγγισης με φορητή αντλία
18. Κοίλωμα αναρρόφησης λυμάτων
19. Στοιχείο στήριξης αγωγού από σκυρόδεμα C16/20
20. Σκυρόδεμα ρύσεων C16/20
21. Επάλειψη προστασίας θαλάμου αναρρόφησης λυμάτων με αντιθειούχο τσιμέντο
22. Σκύρα βελτιώσεως εδάφους εδράσεως

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΕΩΡΙΟΥ Κ. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Πολ. Μηχανικού, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΛΕΝΤΗ Μηχ/γου Μηχανικού ΜΕΛΕΤΗ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΟΣ : 28ης Οκτωβρίου , αρ. 4 - ΡΟΔΟΣ - ΤΚ 85100 - τηλ. 0241-30858, FAX 0214-78050

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : Κατόψεις και τομες φρεατίων αγωγών πιέσεως		ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Υ259 ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 7
ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΗΜΕΡΟΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ	Υ259–07_ΦΡΕΑΤΙΑ–03.dwg 19.11.2018	ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ :	Γεώργιο Διακογεωργίου	
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ :	Γεώρ. Διακογεωργίου	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10-10-2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κάρπαθος, ...
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κάρπαθος , ...
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΡΟΔΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018